

Włocławek, 4 lipca 2017r.

GM.7020.10.2017

Miejskie Budownictwo
Mieszkaniowe Sp. z o.o.
ul. Toruńska 148 lok. B107
87-800 Włocławek

Dotyczy: warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych dla inwestycji związanej z budową budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Celulozowej (dz. 24/3, 30 KM 87 oraz dz. 26, 27 KM 88) we Włocławku.

Podstawa prawna: § 28 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), art. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139), rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2015r., poz. 1456) oraz art. 5, 7 i 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.)

Odpowiadając na wniosek uprzejmie informuję, że wody opadowe z w/w obiektu można odprowadzić do istniejącego kolektora Ø 500 zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie ww. zadania inwestycyjnego w śladzie zaplanowanej w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego ulicy, oznaczonej jako: 8 KD-D* (dz.15/62, 24/2, KM 87 20/11 , 24/99 KM 88)

W przypadku odprowadzania zanieczyszczonych wód deszczowych tj. ścieków deszczowych z utwardzonych dróg i parkingów, na projektowanej kanalizacji deszczowej należy przewidzieć i zastosować właściwe urządzenia podczyszczające, zgodnie z obowiązującymi przepisami: separator substancji ropopochodnych, wpusty deszczowe drogowe z łapaczami piasku.

Projekt powinien zawierać:

- niniejsze warunki techniczne
- opis techniczny
- plan sytuacyjny w skali 1: 500 opracowany przez służby geodezyjne dla celów projektowych z naniesieniem projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
- przekrój podłużny podłączenia w skali 1:100/100 lub 1:100/500 z uwzględnieniem urządzeń podziemnych istniejących i projektowanych, przekroje poprzeczne wpustów deszczowych, studzienek rewizyjnych i urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej.

Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres trzech lat od daty wystawienia.

Na trasie przebiegu kanalizacji deszczowej zabrania się lokalizować obiekty stałe i tymczasowe oraz dokonywać zasadzeń drzew i krzewów.

Armatura jak i materiały użyte do budowy kanalizacji deszczowej oraz zastosowane urządzenia podczyszczające winny odpowiadać Polskim Normom lub posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu wyrobu do wskazanego stosowania.

Niniejsze warunki techniczne na budowę urządzeń i sieci kanalizacji deszczowej nie rodzą na rzecz wnioskodawcy praw do terenu oraz nie naruszają prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu lub zgody osób trzecich na wykonanie i włączenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz z powodu innych nieujawnionych przyczyn, nie przysługuje w stosunku do Miasta Włocławek roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymanymi warunkami technicznymi na projektowanie dla powyższego zadania.

Lokalizacja projektowanej kanalizacji deszczowej podlega uzgodnieniu w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Urzędzie Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13.
Projekt budowlany należy uzgodnić w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Włocławek.

Ponadto budowę urządzeń kanalizacji deszczowej należy prowadzić zgodnie ze wszelkimi wymogami przywołanej wyżej ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. *Prawo budowlane* oraz przepisami technicznymi obowiązującymi w tym zakresie.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Roman Stawisiński
Dyrektor Wydziału Gospodarki Miejskiej

MIEJSKIE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
Sp. z o.o.

Data wpl. 01.01.17 Podpis. 24

Nr Dz. 132/01/m

Do wiadomości:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku